

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ.
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಎ),
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಗದಗ-03
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08372-236130
E-Mail ID : eegadag@hecom.org



HUBLI ELECTRICITY SUPPLY COMPANY
(Wholly owned Govt. of Karnataka undertaking)
Executive Engineer (Ele),
O&M Division HESCOM Gadag-03
Telephone No. 08372-236130
E-Mail ID : eegadag@hecom.org

Corporate Identity Number(CIN):U31401KA2002SGC030437

ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ನಿವಾರಣೆ ವೇದಿಕೆ
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವೃತ್ತ, ಹೆಸ್ಕಾಂ, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ

ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ : **CGRF ಗದಗ 26/2019**

ವೇದಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರು:

1. ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಆರ್.ಶಾನಭಾಗ, ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು-ಕೊರತೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೇದಿಕೆ, ಗದಗ.
2. ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಮಪ್ಪ.ಎನ್.ಎನ್, ಸದಸ್ಯರು, ಉಪಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
3. ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಆರ್.ಕೆ.ರಂಗೇಜ್, ಆಯೋಗದಿಂದ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಸದಸ್ಯರು.

ಸ್ಥಾವರ ಸಂಖ್ಯೆ: **35593**

ಡಾ: ಆರ್.ಎನ್.ಪಾಟೀಲ್, ಕೆ.ಸಿ.ರಾಣಿ ರೋಡ್,
ಎಕ್ಸ್‌ಟೆನ್‌ಶನ್, ಗದಗ. ತಾ: ಜಿ:ಗದಗ.

----- ದೂರುದಾರರು

ವಿರುದ್ಧ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ (ವಿ),
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಶಹರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹುವಿಸಕಂನಿ, ಗದಗ

----- ಪ್ರತಿವಾದಿ

1. ಸ್ಥಾವರ ಸಂಖ್ಯೆ : **35593** ಇದು ಡಾ: ಆರ್.ಎನ್.ಪಾಟೀಲ್, ಕೆ.ಸಿ.ರಾಣಿ ರೋಡ್, ಎಕ್ಸ್‌ಟೆನ್‌ಶನ್, ಗದಗ. ತಾ: ಜಿ:ಗದಗ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲ್.ಟಿ-3 ಜಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
2. ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರದ ಮಾಪಕವನ್ನು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ-2, ಶಹರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಗದಗರವರು ದಿನಾಂಕ:25.05.2015 ರಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದು, ಸಿಸಿಬಿ ನಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಮಾಪಕದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ MD ಸ್ಥಿರಾಂಕ ಸಿಸಿಬಿನಲ್ಲಿ 10 ಎಂದು ಗಣಕಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2015 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್-2018 ರವರೆಗೆ ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕವು 1 ರ ಬದಲಾಗಿ 10 ಪಟ್ಟು ದಾಖಲಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಂಜೂರಾತಿ ಭಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಾದ ಭಾರಕ್ಕೆ ದಂಡದ ರೂಪದಲ್ಲಿ 2 ಪಟ್ಟು ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕ ಆಕರಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ) ಶಹರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹೆಸ್ಕಾಂ, ಗದಗರವರು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

--2

3. ಜನೇವರಿ-2019 ರಿಂದ ಮಾಪಕ ಸ್ಥೀರಾಂಕಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಎಂ.ಡಿ ಸ್ಥೀರಾಂಕ 1 ಇದ್ದು, ನಿಗದಿತ ಶಿಲ್ಕುವು ಗ್ರಾಹಕರ ಮಂಜೂರಾತಿ ಭಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಕರಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಕರಿಸಲಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ ರೂ 166625/- ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪರಿಷ್ಕೃತ ಬೇಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ ರೂ 44000/- ಇದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೊತ್ತ ರೂ 122625/- ಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮರಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು, ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ತಃಖ್ತೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಉಪವಿಭಾಗ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:6107, ದಿನಾಂಕ:07.01.2019 ರಲ್ಲಿ ಗದಗ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುವುದು ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ) ಶಹರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹೆಸ್ಕಾಂ, ಗದಗರವರು ಗದಗ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:3492, ದಿನಾಂಕ:30.07.2019 ರ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ.
4. ಗ್ರಾಹಕರು ದಿನಾಂಕ:17.07.2019 ರಂದು ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ವೇದಿಕೆ ಗದಗ ಇಲ್ಲಿ 'ಎ' ನಮೂನೆಯೊಂದಿಗೆ ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ) ಶಹರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಗದಗರವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2015 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್-2018 ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಆಕರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಸ್ಕಾಂಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಕರಿಸಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಾವತಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಹಿಂಪಾವತಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಬೇಕೆಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
5. ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 18.07.2019 ರಂದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಆಗ ಈ ಕೆಳಗಿನವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ
ಶ್ರೀ ಎಚ್.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್,
ಕೆ.ಸಿ.ರಾಣಿ ರೋಡ್,
ಎಕ್ಸ್‌ಟೆನ್‌ಶನ್, ಗದಗ. ತಾ: ಜಿ:ಗದಗ.

ನಿಗಮದ ಪರವಾಗಿ
ಶ್ರೀ ಆರ್.ಎಸ್.ಜವಳ
ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ವಿ) (ಪ್ರಭಾರ)
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಶಹರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹೆಸ್ಕಾಂ, ಗದಗ

ಗ್ರಾಹಕರು 'ಎ' ನಮೂನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ) , ಶಹರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಗದಗರವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 20.12.2018 ರಂದು ನೀಡಿದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ ಅಖತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನೇ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾರಾಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ:

ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗದಗ ಶಹರದ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಹಕರಾದ ಡಾ.ಆರ್.ಎನ್.ಪಾಟೀಲ್, ಕೆ.ಸಿ.ರಾಣಿ ರೋಡ್, ಗದಗ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಆಸ್ವತ್ತೆಯ ಸ್ಥಾವರ ಸಂಖ್ಯೆ: 35593 ನೇದಕ್ಕೆ ಕಳೆದ 2015 ರಿಂದ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವೆಂದು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾ ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಂತರ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವೆಂದು ರೂ. 4000/- ಅಥವಾ ರೂ. 5000/- ಎಂದು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉದಾ: 8/2018 ರಲ್ಲಿ 5600/-, 09/2018 ರಲ್ಲಿ 5845/-, 10/2018 ರಲ್ಲಿ 4585/-, 11/2018 ರಲ್ಲಿ 2170/- ಹಾಗೂ 12/2018 ರಲ್ಲಿ 4480/- ಎಂದು ಬಿಲ್ಲು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ದಿನಾಂಕ 17.12.2018 ರಂದು ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕರನ್ನು ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಂ.ಡಿ ಆಕರಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ 25.10.2004 ರಂದು 20 ಕಿ.ವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ 15.05.2015 ರಂದು ಮಾಪಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಜೂರಾತಿ ಭಾರ 20 ಕಿ.ವ್ಯಾಟ್ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೂ ಸ್ಥಾವರದ ಮಾಪಕವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 28.05.2018 ರಂದು ಮಾಪಕ ಪರೀಕ್ಷಣಾ ಉಪ ವಿಭಾಗದವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಒಟ್ಟು 2.38 ಕಿ.ವ್ಯಾಟ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದು ಮತ್ತು ಬಿ.ಎಂ.ಡಿ. ಗರಿಷ್ಠ 5.5 ಕಿ.ವ್ಯಾಟ್ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಾಪಕ ಪರೀಕ್ಷಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ಈ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ 20 ಕಿ.ವ್ಯಾಟ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಹಾಗೂ ಗರಿಷ್ಠ ಬಿ.ಎಂ.ಡಿ. ಗರಿಷ್ಠ 5.5 ಕಿ.ವ್ಯಾಟ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಎಂ.ಡಿ ದಂಡ ಏಕೆ ಆಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ? ಇದು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪೇ? ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೊಣೆಗಾರರು? ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರದ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕಳೆದ 2015 ರಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಆಕರಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಡ್ತಿ ಸಮೇತ ಚೆಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಮರಳಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ) ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಶಹರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹೆಸ್ಕಾಂ, ಗದಗರವರು ಹಾಜರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಖತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗದಗ ಶಹರ ಉಪವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಸ್ಥಾವರ ಸಂಖ್ಯೆ: 35593 ನೇದಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ 25.05.2015 ರಂದು ಮಾಪಕ ಬದಲಾವಣೆಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮಾಪಕವು 3 ಫೇಸ್ ಮೀಟರ್ ಆದುದರಿಂದ 10 parameter ನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಂ.ಡಿ (ಕಾಲಂ ನಲ್ಲಿ) ಸಿ.ಸಿ.ಬಿ.ಯಲ್ಲಿ 1 ರ ಬದಲಾಗಿ 10 ಎಂದು ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ನಮೂದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಿ.ಎಂ.ಡಿ ದಂಡ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2015 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್-2018 ರವರೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ 21.12.2018 ರಂದು ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿನ ತಪ್ಪಾಗಿರುವ ಬಿ.ಎಂ.ಡಿ.ಯನ್ನು ಸರಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬರೆದು ಕೊಡುವ ಹೇಳಿಕೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಮೇಲಿನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ) ಶಹರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹೆಸ್ಕಾಂ, ಗದಗರವರಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದು ಅಖತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಅದರಂತೆ ತಮ್ಮ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:3492, ದಿನಾಂಕ:30.07.2019 ರ ಮೂಲಕ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಮುಂದುವರೆದು ಅಖತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗದಗ ಶಹರ ಉಪವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೊಳಪಡುವ ಸ್ಥಾವರ ಸಂಖ್ಯೆ: 35593 ಮಾಪಕವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 25.05.2015 ರಂದು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ-2 ರವರು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಮಾಪಕದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ MD ಸ್ಥಿರಾಂಕ ಸಿಸಿಬಿ ನಲ್ಲಿ 10 ಎಂದು ಗಣಕ ಯಂತ್ರವು ತಾನಾಗಿಯೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. MD ಸ್ಥಿರಾಂಕ 10 ಎಂದು ನಮೂದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2015 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್-2018 ರವರೆಗೆ ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕವು 1 ರ ಬದಲಾಗಿ 10 ಪಟ್ಟು ದಾಖಲಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಂಜೂರಾತಿ ಭಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಾದ ಭಾರಕ್ಕೆ ದಂಡದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕ ಆಕರಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜನವರಿ-2019 ರಿಂದ ಮಾಪಕ ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇಂದಿನವರೆಗೂ MD ಸ್ಥಿರಾಂಕ 1 ಇದ್ದು ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕವು ಗ್ರಾಹಕರ ಮಂಜೂರಾತಿ ಭಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಕರಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ/ತಿಂಗಳು	ಬೇಡಿಕೆಯಾದ ಮೊತ್ತ	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಬೇಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ	ವ್ಯತ್ಯಾಸ
1	ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2015 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್-2018 ರವರೆಗೆ	166625/-	44000/-	122625/-

ಸಿಸಿಬಿ ಯಿಂದ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ವರದಿಯನ್ನು ಈ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ಆಕರಿಸಲಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ ರೂ. 166625/- ಗಳನ್ನು ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಸಂದಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಬೇಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ ರೂ. 44000/- ಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮರಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ತಃಖ್ತೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಈ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂ: 6107 ದಿ: 07.01.2019 ರಲ್ಲಿ ಗದಗ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ದಯಾಪರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲೆ ವೇದಿಕೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ :

1. ಸ್ಥಾವರ ಸಂಖ್ಯೆ : 35593 ಇದು ಡಾ: ಆರ್.ಎನ್.ಪಾಟೀಲ, ಕೆ.ಸಿ.ರಾಣಿ ರೋಡ್, ಎಕ್ಸ್‌ಟೆನ್‌ಶನ್, ಗದಗ. ತಾ: ಜಿ:ಗದಗ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲ್.ಟಿ-3 ಜಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿತಗೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.
2. ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರದ ಮಾಪಕವನ್ನು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ-2, ಶಹರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಗದಗರವರು ದಿನಾಂಕ:25.05.2015 ರಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದು, ಸಿಸಿಬಿ ನಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಮಾಪಕದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಳ ಸ್ಥಿರಾಂಕ ಸಿಸಿಬಿನಲ್ಲಿ 10 ಎಂದು ಗಣಕಯಂತ್ರ ದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2015 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್-2018 ರವರೆಗೆ ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕವು 1 ರ ಬದಲಾಗಿ 10 ಪಟ್ಟು ದಾಖಲಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಂಜೂರಾತಿ ಭಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಾದ ಭಾರಕ್ಕೆ ದಂಡದ ರೂಪದಲ್ಲಿ 2 ಪಟ್ಟು ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕ ಆಕರಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ) ಶಹರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹೆಸ್ಕಾಂ, ಗದಗರವರು ವಿಚಾರಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
3. ಜನೇವರಿ-2019 ರಿಂದ ಮಾಪಕ ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಎಂ.ಡಿ ಸ್ಥಿರಾಂಕ 1 ಇದ್ದು, ನಿಗದಿತ ಶಿಲ್ಕುವು ಗ್ರಾಹಕರ ಮಂಜೂರಾತಿ ಭಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಕರಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಕರಿಸಲಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ ರೂ 166625/- ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪರಿಷ್ಕೃತ ಬೇಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ ರೂ 44000/- ಇದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೊತ್ತ ರೂ 122625/- ಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮರಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು, ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ತಃಖ್ತೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಉಪವಿಭಾಗ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:6107, ದಿನಾಂಕ:07.01.2019 ರಲ್ಲಿ ಗದಗ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುವುದು ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ) ಶಹರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹೆಸ್ಕಾಂ, ಗದಗರವರು ಗದಗ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:3492, ದಿನಾಂಕ:30.07.2019 ರ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ.
4. ಗ್ರಾಹಕರು ದಿನಾಂಕ:17.07.2019 ರಂದು ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ವೇದಿಕೆ ಗದಗ ಇಲ್ಲಿ 'ಎ' ನಮೂನೆಯೊಂದಿಗೆ ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ) ಶಹರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಗದಗರವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2015 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್-2018 ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಆಕರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಸ್ಕಾಂಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಕರಿಸಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಾವತಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಹಿಂಪಾವತಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಬೇಕೆಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.


ಮುಂದುವರೆದು ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಖತ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಸಕಾನಿಷಂ(ವಿ) ಶಹರ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಹೆಸ್ಕಾಂ, ಗದಗರವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2015 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್-2018 ರವರೆಗೆ ಸ್ಥಾವರದ ಮಾಪಕದ MD ಸ್ಥಿರಾಂಕ 1 ರ ಬದಲಾಗಿ 10 ಎಂದು ದಾಖಲಿಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕ ಆಕರಿಸಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಕರಿಸಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಪಾವತಿಸಿರುವುದು ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಈ ರೀತಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಆಕರಿಸಿ, ಪಾವತಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು KERC Condition of Supply of Electricity of Distribution Licensees in The State of Karnataka Regulation 29.08 ರನ್ವಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಿಂಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಅಇಂ(ವಿ)/ಉಲೆನಿ/ಗ್ರಾ.ಕು.ಕೊ.ನಿ.ವೇ/ಗದಗ/ಕಡತ-CGRF ರದರ 26/2019/

ಸಿವಾಯ್‌ಎಸ್- 11 ದಿ: 30-07-2019

ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಹೆಸ್ಕಾಂ/ಜಿ.ಎಂ(ಟಿ)/ಇಇ-4/ಎಟಿ/15-16/ಸಿ.ವೈ.ಎಸ್-2296, ದಿನಾಂಕ:06.10.2015 ಹಾಗೂ ಹೆಸ್ಕಾಂ/ಜಿ.ಎಂ(ಟಿ)/ಇಇ-4/ಎಟಿ/17-8/ಸಿ.ವೈ.ಎಸ್-231, ದಿನಾಂಕ: 20.04.2017 ರನ್ವಯ ದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

1. ಗ್ರಾಹಕರ ಮನವಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಶಹರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹೆಸ್ಕಾಂ, ಗದಗರವರು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಆಕರಿಸಿ, ಪಾವತಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು KERC Condition of Supply of Electricity of Distribution Licensees in The State of Karnataka Regulation 29.08 ರನ್ವಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಹಿಂಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.


(ರಾಮಪ್ಪ.ಎನ್.ಎನ್)

ಉಪಲೆಕ್ಕನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಹೆಸ್ಕಾಂ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರು


(ಆರ್.ಕೆ.ರಂಗೇಜ್)

ಆಯೋಗದಿಂದ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ
ಸದಸ್ಯರು


(ಶ್ರೀಎಂ.ಆರ್.ಶಾನಭಾಗ)

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗ್ರಾ.ಕುಂ.ಕೊ.ನಿ.ವೇದಿಕೆ,ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ
ಹಾಗೂ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರು (ವಿ),
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಹೆಸ್ಕಾಂ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.

“ನೋಂದಾಯಿತ ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ”

ಗೆ,

ಡಾ: ಆರ್.ಎನ್.ಪಾಟೀಲ್, ಕೆ.ಸಿ.ರಾಣಿ ರೋಡ್,
ಎಕ್ಸ್‌ಟೆನ್‌ಶನ್, ಗದಗ. ತಾ: ಜಿ:ಗದಗ-582101.

ಪ್ರತಿ:

1. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರು (ವಿ), ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಶಿವಗಂಗಾ ಬಡಾವಣೆ, ಹುವಿಸಕೆನಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರವರ ದಯಾಪರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.