

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ.

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಎ),
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಗದಗ-03
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 08372-236130
E-Mail ID : eegadag@hecom.org



HUBLI ELECTRICITY SUPPLY COMPANY

(Wholly owned Govt. of Karnataka undertaking)

Executive Engineer (Ele),

O&M Division HESCOM Gadag-03

Telephone No. 08372-236130

E-Mail ID : eegadag@hecom.org

Corporate Identity Number(CIN):U31401KA2002SGC030437

ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ನಿವಾರಣೆ ವೇದಿಕೆ
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವೃತ್ತ, ಹೆಸ್ಕಾಂ, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ

ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ: 30/2021

ವೇದಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರು:

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಆರ್.ಶಾನ್ಭಾಗ, ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಹೆಸ್ಕಾಂ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ
ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು.

ಶ್ರೀ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಹೆಂಡಗಾರ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ
ಹೆಸ್ಕಾಂ ಗದಗ, ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರು.

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ್.ರಂಗೇಶ್, ಆಯೋಗದಿಂದ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಸದಸ್ಯರು.

ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ: CGRF ಗದಗ-30/2021

ಸ್ಥಾವರ ಸಂಖ್ಯೆ: LXRHT-1

ಮೆ: ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.,
ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ

----- ದೂರುದಾರರು

ವಿರುದ್ಧ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ),
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹುವಿಸಕನಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ.

----- ಪ್ರತಿವಾದಿ

ಪೀಠಿಕೆ:

1. ಮೆ:ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ, ಇವರ ಸ್ಥಾವರ ಸಂಖ್ಯೆ: LXTHT-1 ನೇದ್ದ ಸ್ಥಾವರವು
1125 ಕೆ.ವಿ.ಎ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಜೂರಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್.ಟಿ-2(a) ಜಕಾತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಸದರ ಸ್ಥಾವರದ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:24-8-2018 ರಿಂದ 27-10-2018 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ Y ಫೇಸ್
ಫೋಲ್ಟೇಜ್ ರ ವೈಪಲ್ಯದ ಕಾರಣ ಎಚ್.ಟಿ.ಎಮ್.ಆರ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿರವರು ಸದರಿ ಮಾಪಕದ Y
ಫೇಸ್ ಪಿ.ಟಿ.ಯನ್ನು ಸರಿಮಾಡಿ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ
ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಹೆಸ್ಕಾಂ, ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರವರು 63602 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ರೂ.
4,73,042 ಗಳ ಹಿಂಬಾಕಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಿರುವ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ. ಸದರಿ
ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ಅಂತಿಮ ಹಿಂಬಾಕಿ ಮೊತ್ತದ ಬಿಲ್‌ನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲು
ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವು ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರವು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬಾರದೆಂದು
ವಿನಂತಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀ ತುಷಾರ ಎಂ ಬದ್ವಿರವರು ದಿನಾಂಕ:26-04-2021 ರಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ದೂರು
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

1. To call for records.
2. To issue direction to withdraw the Final Bill & to consider the objection of the complainant seeking justice in a Just, Fair and Dispassionate manner and to pass a reasoned order on merits quash the previous communication.
3. Direct the licensee to pay the consumer a rebate at the rate of 5% on the monthly energy billis.
4. Pass such other order to meet the ends of justice.

....2

ನೊಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿ: ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ನವನಗರ, ಪಿ.ಬಿ.ರೋಡ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-580025, ಕರ್ನಾಟಕ.

Registered Office: Corporate Office, Navangar, P.B .Road, Hubballi-580025, Karnataka
Website:www.hescom.co.in

2. ಮೆ:ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸ್ಪೀನಿಂಗ್ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ, ಇವರ ಸ್ಥಾವರ ಸಂಖ್ಯೆ: LXTHT-1 ನೇದ್ದ ಸ್ಥಾಪ 1125 ಕೆ.ವಿ.ಎ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಜೂರಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್.ಟಿ-2(a) ಜಕಾತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸದ ಸ್ಥಾವರದ ಮಾಪಕವನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಎಚ್.ಟಿ.ಎಮ್.ಆರ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿರವರು ದಿನಾಂಕ: 27-10-2018 ರಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರದ ಮಾಪಕವು ದಿನಾಂಕ:24-8-2018 ರಿಂದ 27-10-2018 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ Y ಫೇಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರ ವೈಪಲ್ಯದ ಕಾರಣ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬಳಕೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಾವರದ ಮಾಪಕವದ Y ಫೇಸ್ ಪಿ.ಟಿ.ಯನ್ನು ಸರಿಮಾಡಿ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಹೆಸ್ಕಾಂ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರರವರು ದಿನಾಂಕ:24-8-2018 ರಿಂದ 27-10-2018 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಬಳಕೆ 63602 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಿ.ಓ.ಎಸ್. 2006 ರ 27.04 ರ ಪ್ರಕಾರ ರೂ. 4,73,042 ಗಳನ್ನು ಆಕರಣೆ ಮಾಡಿ, ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಹೆಸ್ಕಾಂ/ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ/ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸಲೆ/ಹಿಸ/574-76 ದಿನಾಂಕ:02-07-2020 ರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಬಾಕಿಯನ್ನು 7 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಬಳಕೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೋರಲಾಗಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಿನಾಂಕ:15-07-2020 ರಂದು ಪ್ರೋಟೆಸ್ಟ್ ಅಡಿಯನ್ನು ಭರಣ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಬಳಕೆ 63602 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ರೂ. 4,73,042 ಗಳನ್ನು ಆಕರಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸರಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಹೆಸ್ಕಾಂ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರರವರು ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಹೆಸ್ಕಾಂ/ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ/ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸಲೆ/ಹಿಸ/2247-48 ದಿನಾಂಕ:27-07-2021 ರಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

3. ಸದರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಿನಾಂಕ:28-07-2021 ರಂದು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಆಗ ಈ ಕೆಳಗಿನವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಗ್ರಾಹಕರ ಪರವಾಗಿ,
ಶ್ರೀ ತುಷಾರ ಎಂ ಬದ್ತಿ

ನಿಗಮದ ಪರವಾಗಿ
ಶ್ರೀ ಎಂ.ಟಿ.ದೊಡ್ಡಮನಿ
ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ವಿ)

ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ.

ಮೆ: ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸ್ಪೀನಿಂಗ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ., ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ, ಶ್ರೀ ತುಷಾರ ಎಂ. ಬದ್ತಿ, ಅರಿಹಂತ ಪಾರ್ಕ್, ಕೇಶ್ವಾಪುರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರವರ ಹೇಳಿಕೆ:

Brief Facts

It is learnt that the licensee has passed the order bearing No.574-76 dated: 02.07.2020 vide Annexure "A" with respect to the HT installation bearing R.R.No.LXRHT-1 on 30.12.2019 that is with regard to slow recording of meter. On perusal of the short claim made by this Authority to the tune of Rs.20,31,159/- later revised to Rs.8,50,166/- again after verification the short claim was revised to Rs.4,73,042/- on going through the figures it emerges that there is an error in the calculation: hence the aforesaid calculation needs to be ascertained on following grounds:

1. It is submitted that the installation in question has a dedicated feeder fed from the 110/33KV/11KV Laxmeshwar sub station.
2. It is further submitted that there is a meter connected at the tail end of the feeder to measure the actual energy units consumed which includes the line losses as well.
3. It is further submitted and learnt that on 14.08.2018, 14.09.2018 & 19.09.2018 with regard to low voltage the consumer themselves have brought to the notice of the licensee and during this period the factory was not operative in a full fledge, this contention should not be ignored or left untouched.

.....3

ನೋಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿ: ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ನವನಗರ, ಪಿ.ಬಿ.ರೋಡ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-580025, ಕರ್ನಾಟಕ.

Registered Office: Corporate Office, Navangar, P.B .Road, Hubballi-580025, Karnataka
Website:www.hescom.co.in

GROUND

4. In the event of delay in rectification of the meter the licensee is liable to pay a rebate of 5% on the monthly energy bills if the delay persists for more than 15 days in terms of clause 27.04(Vii) of conditions of supply as under:
- i . It is important to note that the consumer has given a first complaint to this Authority of low voltage on 14.08.2018 such being the case this Authority ought to have attended the complaint on or before 29.08.2018.
 - ii. If at all the licensee fails to attend the complaint then the licensee is bound to pay the consumer a rebate at the rate of 5% on the monthly energy bills if the delay persists for more than 15 days. In this case it is learnt that the licensee has attended the complaint on 27.10.2018 i.e. after 73 days
 - iii. A detailed calculation is enclosed for your ready reference so as to ascertain the rebate amount in terms of clause 27.04(vii), payable by the licensee to the consumer, which works out to the tune of Rs.2,10,218/-
5. It is further submitted that this Authority has revised the claims to the tune of Rs 4,73,042/- pertaining to the period starting from 24.08.2018 to 27.10.2018 duly considering the station consumption of 582000 units
6. It is further brought to the notice of this Authority that the alleged dispute amount accumulated in the month of August 2018 to Oct 2018 i.e. Rs 4,73,042/- is remitted "under protest" on 15.07.2020.
7. It is further submitted and important to note that as per the bills generated in the disputed period it is observed that this Authority has collected Rs 52,35,581/- against a consumption of 792274 units, whereas considering the station consumption of 582000 units the amount collected so far is highly exorbitant. Therefore proper and necessary explanation is sought from the Licensee.
8. It is further important to note that, when the dedicated feeder itself has recorded 582000 units for the aforesaid disputed period (inclusive of open access units) then how come the licensee has generated a bill for 792274 units. In view of the above it is hereby requested before this Authority to kindly ascertain the figures so as to ascertain the facts of the case in the interest of the company as well as the consumer and to refund the excess claims as noted above.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ(ವಿ), ಉಪವಿಭಾಗ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ ರವರ ಹೇಳಿಕೆ:

ಎಲ್,ಎಕ್ಸ್,ಆರ್ ಹೆಚ್ ಟಿ 1 ಸ್ಥಾವರದ ಕಂದಾಯ ವಿವರಣೆ:-

ಆರ್ ಆರ್ ನಂ	: ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್-01.
ಹೆಸರು	: ಶ್ರೀ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಪ್ರ ಲಿ
ಜಕಾತಿ	: ಎಚ್.ಟಿ-2(ಎ)
ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ	: 1125 ಕೆ.ವಿ.ಎ
ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ	: 16.03.2004

ಪೀಠಿಕೆ :-

ಸ್ಥಾವರಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ಎಕ್ಸ್ಆರ್ ಹೆಚ್ ಟಿ 1 ಶ್ರೀ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಪ್ರ ಲಿ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ದಿ:27.10.2018 ರಂದು ಹೆಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಸಕಾನಿ(ವಿ) ರವರು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ದಿ:27.10.18 ರಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ದಿ: 24.8.18 ರಿಂದ 27.10.18 ರವರೆಗೆ ವಾಯ್ ಫೇಸ್ ಮೋಲ್ಟಿಜ ರ ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಮೋಲ್ಟಿಜ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎರಿಳಿತ ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾಯ್ ಪೇಸ್ ಪಿ ಟಿ ಯನ್ನು ಸರಿಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

.....4

ನೋಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿ: ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ನವನಗರ, ಪಿ.ಬಿ.ರೋಡ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-580025, ಕರ್ನಾಟಕ.

Registered Office: Corporate Office, Navangar, P.B .Road, Hubballi-580025, Karnataka
Website:www.hescom.co.in

ಎಂದು ವರದಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ ಸದರಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 63602 ಯುಮಿಟ್ ಗಳಿಗೆ ಹಿಂಬಾಕಿ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಮೊತ್ತವು ದಿ:15.7.20 ರಂದು ವಿವಾದಿತ ಆಡಿಯಲ್ಲಿ ಭರಣಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸ್ಥಾವರಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ಎಕ್ಸ್ಆರ್ ಹೆಚ್ ಟಿ- 1 ರ ಹಿಂಬಾಕಿಯ ವಿವರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

- 1) ಸೋ,ರೈ,ಸ,ನೂ.ನಿ/37/2018-19 ದಿ:-14.8.18, ರಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ವೋಲ್ಟ್ ಪೇಲ್ ಅಂತಾ ಬರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಸಕಾನಿ(ವಿ) ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ ರವರ ಕಛೇರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
- 2) ಸದರಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಮನವಿ ಅರ್ಜಿ ಮೇರೆಗೆ ಸಕಾನಿ(ವಿ) ರವರು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರಿಕ್ಷಿಸಿ ವೋಲ್ಟ್ ಸರಿಯಾಗಿರುವುದೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.
- 3) ಸೋ,ರೈ,ಸ,ನೂ.ನಿ /ಇ-1/2018-19 ದಿ:-14.9.18, ರಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ವೋಲ್ಟ್ ಪೇಲ್ ಅಂತಾ ಬರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಸಕಾನಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ ರವರ ಕಛೇರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
- 4) ಸದರಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಮನವಿ ಅರ್ಜಿ ಮೇರೆಗೆ ಸಕಾನಿ(ವಿ) ರವರು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರಿಕ್ಷಿಸಿ ವೋಲ್ಟ್ ಸರಿಯಾಗಿರುವುದೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.
- 5) ಸೋ,ರೈ,ಸ,ನೂ.ನಿ /ಇ-1/2018-19 ದಿ:-19.9.18, ರಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ವೋಲ್ಟ್ ಪೇಲ್ ಅಂತಾ ಬರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ರೂ 590 ಮಾಪಕ ಪರಿಶೀಲನಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಭರಣ ಮಾಡಿ ಮಾಪಕ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸಕಾನಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ ರವರ ಕಛೇರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
- 6) ಸದರಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಮನವಿ ಅರ್ಜಿ ಮೇರೆಗೆ ಸಕಾನಿ(ವಿ) ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
- 7) ದಿ:-27.10.2018 ರಂದು ಹೆಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಸಕಾನಿ(ವಿ) ರವರು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ದಿ :27.10.18 ರಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ದಿ: 24.8.18 ರಿಂದ 27.10.18 ರವರೆಗೆ ವಾಯ್ ಫೇಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರ ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖಿತ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎರಿಳಿತ ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾಯ್ ಪೇಸ್ ಪಿ ಟಿ ಯನ್ನು ಸರಿಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.
- 8) ಹೆಸ್ಕಾಂ/ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ/ಸಕಾನಿಇಂವಿ/ ಸಲೆ/ಹಿಸ/ಕ-5/5165 ದಿ 13.3.2019 ರಂದು ಒಪನ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಹಿಂಬಾಕಿ ಮೊತ್ತದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲು ಕಾ ನಿ ಇಂ ಗದಗ ರವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ದಿ:5.4.2019 ರಂದು ಕಾ ನಿ ಇಂ ಗದಗ ರವರು ಹೆಚ್ ಟಿ ರೆಟಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಆಂತರಿಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಯವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಬಿಲ್ ತಯಾರಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗರ ವಿತರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು.
- 9) ಹೆಸ್ಕಾಂ/ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ/ಸಕಾನಿಇಂವಿ/ ಸಲೆ/ಹಿಸ 2144-66 ದಿ 02.11.2019 ರಂದು ಈಕೆಳಗಿನಂತೆ ಬಿಲ್ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

SL NO	PARTICULARS	KWH
1	READING AS ON 24.8.18	1205.73
2	READING AS ON 27.10.19	1291.46
3	DIFFERENCE	85.73
4	CONSTANT	6000
5	CONSUMPTION	514380
6	AVERAGE 514381/2	257190
7	RATE Rs	6.75
8	ENERGY CHARGES	1736033
9	FAC .08	138883
10	TAX 9%	156243
	TOTAL	2031159

.....5

ನೋಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿ: ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ನವನಗರ, ಪಿ.ಬಿ.ರೋಡ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-580025, ಕರ್ನಾಟಕ.

Registered Office: Corporate Office, Navangar, P.B .Road, Hubballi-580025, Karnataka
Website:www.hescom.co.in

- 10) ಸೋ,ರೈ,ಸ,ನೂ.ನಿ /69/2019-20 ದಿ: 11.11.2019 ರಂದು 02.11.2019 ಗೆ ವಿತರಿಸಿದ ಹಿಂಬಾಕಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾವರದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆವಾಗ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೋವೋಲ್ಟೆ ಎಂದು ಬಂದಿದೆ. ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ರಲ್ಲಿ ಧಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಹಿಂಬಾಕಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ವಾಯ್ ಪೇಸ್ ರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸತತವಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಹಿಂಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅತೀವ ತಕರಾರುವಿರುವುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನೆಯಂತೆಯೇ ಯುನಿಟ್ ಗಳುಬಳಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಹೆಸ್ಕಾಂ ನಿಂದ ವಿತರಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸರಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
- 11) ಹೆಸ್ಕಾಂ/ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ/ಸಕಾನಿಇಂವಿ/ ಸಲೆ/ಹಿಸ 2536-40 ದಿ 12.12.2019 ರಂದು 1 ರ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಹೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಿತಿ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಲು ದಿ 16.12.2019 ರಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದು ತಾವುಗಳು ಮುದ್ದಾಗಿ ಹಾಜರಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಶ್ರೀ ಸೊಮೇಶ್ವರ ನಾಲಿನ ಗಿರಣಿ ಸ್ಥಾವರ ಸಂಖ್ಯೆ LXRHT 1 ನೇದ್ದರ ಹಿಂಬಾಕಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- 12) ಹೆಸ್ಕಾಂ/ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ/ಸಕಾನಿಇಂವಿ/ ಸಲೆ/ಹಿಸ 2559-61 ದಿ 17.12.2019 ದಿ ನಾಂಕ ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ 114308 ಯುನಿಟ್ ಗಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಹಿಂಬಾಕಿ ಮೊತ್ತದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಬಿಲ್ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.24.8.18 ರಿಂದ 27.10.18 ರವರೆಗೆ ಥಿ ಫೇಸ್ ರ ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖಿತ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎರಿಳಿತ ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ 114308 units ಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 850116 ರೂ ಗಳನ್ನು ಆಕರಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಹಿಂಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪತ್ರ ತಲುಪಿದ 3 ದಿನದೊಳಗೆ ಪಾವತಿಸಿ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

RR NO :	LXRHT 1	M/s Someshwar co-operative spinning mill Laxmeshwar			
Sanction load:	1125 kw				
MONTH	ACTUAL KWH	RECORDED KWH	DIFFERENCE	M CONSTANT	UNITS FOR BBC
Aug-18	13.48796457	11.72165	1.766314569	6000	10598
24.8.18 TO 31.08.2018					
Sep-18	47.68259548	39.95011	7.732485476	6000	46395
1.9.18 TO 30.9.18					
Oct-18	42.86816884	33.31575	9.552418836	6000	57315
1.10.18 TO 27.10.18					
HESCOM SERVE YOU BETTER					
	TOTAL UNITS FOR BBC				114308
			UNITS	RATE	
	ENERGY CHARGER		114308	6.75	771579
	FUEL COST ADJUSTMENT		114308	0.08	9145
	TAX @ 9%		771579	0.09	69442
	TOTAL AMOUNT				850166
Amount in words: eight lack fifty thousand one hundred sixty six rupees only					

- 13) ಸದರಿ ಹಿಂಬಾಕಿ ಮೊತ್ತದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಒಪನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಸ್ ಯುನಿಟ್ ಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಹಿಂಬಾಕಿ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಯುನಿಟ್ ಗಳಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವುಂಟಾಗಿದ್ದು ಹೆಚ್ ಟಿ ರೆಟಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸಕಾನಿ ರವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ನಿಖರ ವಾಯ್ ಫೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಯುನಿಟ್ ಗಳಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಿಖರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ವೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದು ಗ್ರಾಹಕರು ಕೂಡ ಹಿಂಬಾಕಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಹಿಂಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆಕರಣೆ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

.....6

14) ಹೆಸ್ಕಾಂ/ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ/ಸಕಾನಿಇಂವಿ/ಸಲೆ/ಹಿಸ/65-67 ದಿ 28.4.2020 ರಂದು ಸಕಾನಿ(ವಿ) ಹೆಚ್ ಟಿ ಮ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ದಳ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ರವರಿಗೆ, 114308 ಸದರಿ units ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಹಿಂಬಾಕಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ದಿ 9.3.20 ರಂದು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಒ/S SOMESHWAR SPINNING CO-OPERATIVE PVT ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀ ತುಷಾ ಬದಿ ಯವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಸದರಿಯವರು ಸ್ಟೇಶನ್ ರಿಡಿಂಗ ಪ್ರಕಾರ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಆಯಾ ತಿಂಗಳಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಲಿನ ಬಳಕೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಗಳಿಗೆ ಹಿಂಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆಕರಿಸಲು ಕೊರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿರವರ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ವಯ ಒಟ್ಟು 63774 units ಗೆ ಒಟ್ಟು ರೂ 473042 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಿಂಬಾಕಿ ಮೊತ್ತದ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

Date	Open access Units billed	HESCOM UNITS billed	total units billed	Total station consumption	Difference units For BBC
24.8.2018 to 27.10.2018	203094	315132	518226	582000	63774

BACK BILLING CHARGES CALCULATION		
SL NO	PARTICULARS	AMT
1	TOTAL UNITS FOR BACK BILLING ON FAILURE OF Y PHASE	63774
2	LESS LAST 3 MONTHS AVG LINE LOSS 0.27%	172
3	ACTUAL UNITS FOR BBC ON FAILURE OF Y PHASE	63602
4		
5	ENERGY CHARGES RATE @ 6.75	429313.5
6	FAC @ 8 PAISE	5089
7	TAX @9%	38639
8	TOTAL BACK BILLING CHARGES FROM 24.8.18 TO 27.10.18	473042

ಸದರಿ ಹಿಂಬಾಕಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಎನಾದರು ತಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲು ಕೊರಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ನಂತರ ಹಿಂಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ ವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಲು ಈ ಮೂಲಕ ಸಕಾನಿ ಹೆಚ್ ಟಿ ರೆಟಿಂಗ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸಕಾನಿ ರವರಿಗೆ ಕೊರಲಾಗಿರುತ್ತದೆ

15) ಹೆಸ್ಕಾಂ/ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ/ಸಕಾನಿಇಂವಿ/ ಸಲೆ/ಹಿಸ574-76 ದಿ 2.7.2020

ದಿ: 24.8.18 ರಿಂದ 27.10.18 ರವರೆಗೆ ಥಿ ಫೇಸ್ ರ ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖಿತ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎರಿಳಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೇಲಿನವಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖದನ್ವಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಮತ್ತು ಹೆಸ್ಕಾಂ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಹೆಚ್ ಟಿ ಮಾಪಕ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ದಳ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರವರ ಸಲಹೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ 63774 units ಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 473042.00 ರೂ ಗಳ ಹಿಂಬಾಕಿ ಆಕರಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಹಿಂಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪತ್ರ ತಲುಪಿದ 7 ದಿನದೊಳಗೆ ಪಾವತಿಸಿ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಹಿಂಬಾಕಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಹಿಂಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲಿನ ವಿವರ

Date of BBC for failure of Y phase	Total station consumption	Open access Units billed	HESCOM UNITS billed	total units billed	Difference units FOR BBC
1	2	3	4	5=(3+4)	6=2-5
24.8.2018 to 27.10.2018	582000	203094	315132	518226	63774

.....7

ನೋಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿ: ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ನವನಗರ, ಪಿ.ಬಿ.ರೋಡ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-580025, ಕರ್ನಾಟಕ.

Registered Office: Corporate Office, Navangar, P.B .Road, Hubballi-580025, Karnataka
Website:www.hescom.co.in Page 6

BACK BILLING CHARGES CALCULATION		
SL NO	PARTICULARS	AMT
1	TOTAL UNITS FOR BACK BILLING ON FAILUER OF Y PHASE	63774
2	LESS LAST 3 MONTS AVG LINE LOSS 0.27%	172
3	ACTUAL UNITS FOR BBC ON FAILUER OF Y PHASE	63602
4		
5	ENERGY CHARGES RATE @ 6.75	429313.5
6	FAC @ 8 PAISE	5089
7	TAX @9%	38639
8	TOTAL BACK BILLING CHARGES FROM 24.8.18 TO 27.10.18	473042

- 16) ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 63602 ಯುನಿಟ್ ಗಳಿಗೆ ಹಿಂಬಾಕಿ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಿ:15.7.20 ರಂದು ಪೊಟೆಸ್ಟ್ ಆಡಿಯಲ್ಲಿ ಭರಣ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.
- 17) ಸದರಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀ, ತುಷಾರ ಎಮ್ ಬದ್ವಿ ಸಾ//ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರವರು ದಿನಾಂಕ:-16.7.2020 ಕ್ಕೆ ಯಾವ ಫೀಡರ್ ನಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದೆ ಫೀಡರ್‌ನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
- *) ಫೀಡರ್ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿರುವ ರೀಡಿಂಗನಂತೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಮಾಡಲು ಮಾರ್ಗ ನಷ್ಟ ತೆಗೆದು ಉಳಿದ ಬಳಕೆಗೆ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.
- *) 14.08.2018,14.09.2018 ಮತ್ತು 19.09.2018 ರಂದು ಗ್ರಾಹಕರ ಮುದ್ದಾಗಿ ಸಕಾನಿ(ವಿ) ರವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಸದರಿ ಹಿಂಬಾಕಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾವರವು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.
- *) ಸದರಿ ಹಿಂಬಾಕಿ ಅವಧಿಯ ಹಿಂಬಾಕಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ 5% ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.
- *) ಹಿಂಬಾಕಿಯ ಅವಧಿಯ ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ರೂ,473042.00 ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- *) ಫೀಡರ್ ನಿಂದ ಒಟ್ಟು 582000 ಯುನಿಟ್ಸ್ ಬಳಕೆಯಾಗಿದ್ದು 792274 ಯುನಿಟ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
- 18) ಸದರಿ ಗ್ರಾಹಕರ ದಿನಾಂಕ:-16.07.2020 ರ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಉತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
1. ಸ್ಥಾವರ ಸಂಖ್ಯೆ LXRHT 1 ಗೆ ಯಾವ ಪೀಡರ್‌ನಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ಪೀಡರ್‌ನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
 2. ಹಿಂಬಾಕಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ 110/33/11 ಕೆವಿ ಉಪಕೇಂದ್ರ ಕೆ.ಪಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಎಲ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಪಕದ ರೀಡಿಂಗನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 3. LXRHT-1 ಸ್ಥಾವರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಾಪಕವು ಸರಿಯಾಗಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಗ್ರಾಹಕರ ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಎಚ್ ಟಿ ಮಾಪಕ ಪರಿವೀಕ್ಷಣದವರು ಪರಿಸೀಲಿಸಿದಾಗ ಸರಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರದ ಮಾಪಕದ ವಾಯ್ ಫೇಸ್ ಎಚ್ ಟಿ ಮಾಪಕ ಪರಿವೀಕ್ಷಣದವರು ಪರಿಸೀಲಿಸಿದಾಗ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ತೋರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಾವರದ ವಾಯ್ ಫೇಸ್ ಸಂಪರ್ಕಿತಗೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ವಾಯ್ ಫೇಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
 4. ಹಿಂಬಾಕಿಗೆ ವಿವಾದಿತ ದಿನಾಂಕ 24-8-2018 ರಿಂದ 27-10-2018 ರವರೆಗು ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರ ತಾವು 792274 ಬಳಕೆಗೆ 5235581 ರೂ ಭರಣಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ 792274 ಬಳಕೆಯು ದಿ-1.8.2018 ರಿಂದ ದಿ:30.10.2018 ರವರೆಗು ಆಗಿರು ಬಳಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಾಯ್ ಫೇಸ್ ರ ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖಿತ ವೊಲ್ಟೇಜ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎರಿಳಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು ದಿ:24.8.2018 ರಿಂದ 27.10.2018 ರವರೆಗು.

5) ದಿನಾಂಕ:24.8.2018 ರಿಂದ 27.10.2018 ರವರೆಗು ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ ಕೆಂದ್ರದ ಮಾಹಿತಿಯ LXRHT1 ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 582000 ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ ಸರಬರಾಜುಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ವಾಯ್ ಫೇ ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖಿತ ವೋಲ್ಟಜ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎರಿಳಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು ದಿ:24.8.2018 ರಿಂದ 27.10.2018 ರವರೆಗೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಪನ್ ಎಕ್ಸ್ units 203094 ಹೆಸ್ಕಾಂ units 31513 ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗ ನಷ್ಟವನ್ನು 172 units ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ 63602 unitss ಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 473042.00 ರೂ ಗಳ ಹಿಂಬಾಕಿ ಆಕರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬಯಸುತ್ತೇವೆ.

ಮುಂದುವರೆದು, ಸದರಿ ಗ್ರಾಹಕನು ಸಿ,ಓ,ಎಸ್ 2006 ರ 27.04 ರ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಬಳಿಕೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ರೂ,473042.00 ಗಳನ್ನು ಭರಿಸಲು ಭಾದಿಷ್ಟರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸ್ಥಾವರ ಸಂಖ್ಯೆ:- LXRHT1 ಹಿಂಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ ರೂ,473042.00 ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಆದರು ಗ್ರಾಹಕರು ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಹಿಂಬಾಕಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲೆ ವೇದಿಕೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ:

ಸದರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಹೇಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಡತದಲ್ಲಿಯ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಮಾಹಿತಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.

1. ಮೆ:ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸ್ಪೀನಿಂಗ್ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ, ಇವರ ಸ್ಥಾವರ ಸಂಖ್ಯೆ: LXTHT-1 ನೇದ್ದ ಸ್ಥಾವರವು 1125 ಕೆ.ವಿ.ಎ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಜೂರಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್.ಟಿ-2(a) ಜಕಾತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸದರ ಸ್ಥಾವರದ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:24-8-2018 ರಿಂದ 27-10-2018 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ Y ಫೇಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರ ವೈಫಲ್ಯದ ಕಾರಣ ಎಚ್.ಟಿ.ಎಮ್.ಆರ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿರವರು ಸದರಿ ಮಾಪಕದ Y ಫೇಸ್ ಪಿ.ಟಿ.ಯನ್ನು ಸರಿಮಾಡಿ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಹೆಸ್ಕಾಂ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರವರು 63602 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ರೂ. 4,73,042 ಗಳ ಹಿಂಬಾಕಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಿರುವ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ಅಂತಿಮ ಹಿಂಬಾಕಿ ಮೊತ್ತದ ಬಿಲ್‌ನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವು ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬಾರದೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀ ತುಷಾರ ಎಂ ಬದ್ವಿ,ರವರು ದಿನಾಂಕ:26-04-2021 ರಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ದೂರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.

1. To call for records.

2. To issue direction to withdraw the Final Bill & to consider the objection of the complainant seeking justice in a Just, Fair and Dispassionate manner and to pass a reasoned order on merits quash the previous communication.

3. Direct the licensee to pay the consumer a rebate at the rate of 5% on the monthly energy billis.

4. Pass such other order to meet the ends of justice.

2. ಮೆ:ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸ್ಪೀನಿಂಗ್ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ, ಇವರ ಸ್ಥಾವರ ಸಂಖ್ಯೆ:LXTHT-1 ನೇದ್ದ ಸ್ಥಾವರವು 1125 ಕೆ.ವಿ.ಎ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಜೂರಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್.ಟಿ-2(a) ಜಕಾತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರದ ಮಾಪಕವನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ(ವಿ), ಎಚ್.ಟಿ.ಎಮ್.ಆರ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿರವರು ದಿನಾಂಕ: 27-10-2018 ರಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರದ ಮಾಪಕವು ದಿನಾಂಕ:24-8-2018 ರಿಂದ 27-10-2018 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ Y ಫೇಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರ ವೈಫಲ್ಯದ ಕಾರಣ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬಳಕೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಾವರದ ಮಾಪಕವದ Y ಫೇಸ್ ಪಿ.ಟಿ.ಯನ್ನು ಸರಿಮಾಡಿ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ(ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಹೆಸ್ಕಾಂ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರರವರು ದಿನಾಂಕ:24-8-2018 ರಿಂದ 27-10-2018 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಬಳಕೆ 63602 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಿ.ಓ.ಎಸ್. 2006 ರ 27.04 ರ ಪ್ರಕಾರ ರೂ.4,73,042 ಗಳನ್ನು ಆಕರಣೆ ಮಾಡಿ, ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಹೆಸ್ಕಾಂ/ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ/ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸಲೆ/ಹಿಸ/574-76 ದಿನಾಂಕ:02-07-2020 ರಲ್ಲಿ 7 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಬಳಕೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೋರಲಾಗಿದ್ದಿರುವುದು

.....9

ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಿನಾಂಕ:15-07-2020 ರಂದು ಪ್ರೋಟೆಸ್ಟ್ ಅಡಿಯನ್ನು ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಭರಣ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಬಳಿಕ 63602 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ರೂ. 4,73,042 ಗಳನ್ನು ಆಕರಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸರಿ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಈ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯವರು ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಯಾವ ಫೀಡರ್‌ನಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ಫೀಡರ್‌ನ ಎಂ.ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್.ನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಪಕ ಗಣಾಂಕವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಪೇಕ್ಷಿಸಿದ್ದು, ಅದರಂತೆಯೇ ಅದೇ ಫೀಡರ್‌ನ ಮಾಪನಾಂಕವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ(ವಿ) ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಹೆಸ್ಕಾಂ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರವರು ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಹೆಸ್ಕಾಂ/ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ/ಸಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಸಲೆ/ಹಿಸ/2247-48 ದಿನಾಂಕ:27-07-2021 ರಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ(ವಿ), ಎಚ್.ಟಿ.ಎಮ್.ಆರ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿರವರು ದಿನಾಂಕ: 27-10-2018 ರಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರದ ಮಾಪಕವು ದಿನಾಂಕ:24-8-2018 ರಿಂದ 27-10-2018 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ Y ಫೇಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರ ವೈಪಲ್ಯದ ಕಾರಣ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬಳಕೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಾವರದ ಮಾಪಕವದ Y ಫೇಸ್ ಪಿ.ಟಿ.ಯನ್ನು ಸರಿಮಾಡಿ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ(ವಿ) ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಹೆಸ್ಕಾಂ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರವರು ದಿನಾಂಕ:24-8-2018 ರಿಂದ 27-10-2018 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಬಳಿಕ ಮೊತ್ತ ರೂ.4,73,042 ಗಳನ್ನು ಆಕರಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು Condition of Supply of Electricity of Distribution Licensees in the state of Karnataka ರ ರೆಗುಲೇಷನ್ 29.08 ರ ಪ್ರಕಾರ ಸರಿ ಇದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಬಳಿಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಭಾದ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಲೈಸನ್ಸುದಾರರು Conditions of Supply of Electricity Of Distribution Licensees in The State of Karnataka ರೆಗುಲೇಷನ್ 27.04(Vii)ರ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 5% ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಂಖ್ಯೆ:ಅಇಂ(ವಿ)/ಉಲೆನಿ/ಗ್ರಾ.ಕು.ಕೊ.ನಿ.ವೇ/ಗದಗ/ಕಡತ-30/cys-03 ದಿನಾಂಕ: 17/8/2021
ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಹೆಸ್ಕಾಂ/ಜಿಎಂ(ಟಿ)/ಇಇ-4/ಎಓ/13-14/ ಸಿವೈಎಸ್-769 ದಿ.16.07.2013 ರನ್ವಯ ಹಾಗೂ ಹೆಸ್ಕಾಂ/ಜಿಎಂ(ಟಿ)/ಇಇ-4/ಎಓ/19-20/ಸಿವೈಎಸ್-4283 ದಿ.13.01.2021 ಮತ್ತು ಹೆಸ್ಕಾಂ/ಜಿಎಂ(ಟಿ)/ಇಇ(ಆರ್.ಎ)/ಎಓ/20-21/ಸಿವೈಎಸ್-1192 ದಿ:16-07-2020 ರನ್ವಯ ದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

1. ಗ್ರಾಹಕರ ಮನವಿಯನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಪುರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. ಲೈಸನ್ಸುದಾರರು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಕರಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪಾವತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವುದು.
3. Conditions of Supply of Electricity Of Distribution Licensees in The State of Karnataka ರೆಗುಲೇಷನ್ 27.04(Vii) ರ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 5% ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವುದು.

(ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಹೆಂಡಗಾರ)

(ಎಸ್.ಆರ್.ರಂಗೇಜ್)

(ಎಂ.ಆರ್.ಶಾಸಭಾಗ)

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ(ವಿ)
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಗದಗ
ಸದಸ್ಯರು

ಆಯೋಗದಿಂದ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ
ಸದಸ್ಯರು

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗ್ರಾ.ಕು.ಕೊ.ನಿ.ವೇದಿಕೆ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ
ಹಾಗೂ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ(ವಿ),
ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಹೆಸ್ಕಾಂ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.

ಗೆ,

ಮೆ: ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸ್ಪಿನ್ರಿಂಗ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ., ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ,
ಶ್ರೀ ತುಷಾರ ಎಂ. ಬದ್ತಿ, ಅರಿಹಂತ ಪಾರ್ಕ್,
ಕೇಶ್ವಾಪುರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.

ಪ್ರತಿ:

- 1) ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರು (ವಿ), ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಶಿವಗಂಗಾ ಬಡಾವಣೆ, ಹುವಿಸಕಂನಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರವರ ದಯಾಪರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.

.....10

ನೊಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿ: ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ನವನಗರ, ಪಿ.ಬಿ.ರೋಡ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-580025, ಕರ್ನಾಟಕ.

Registered Office: Corporate Office, Navangar, P.B .Road, Hubballi-580025, Karnataka
Website: www.hescom.co.in

- 2) ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ), ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಹೆಸಾಂ, ನವನಗರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರವರ ಆದರಪೂರ್ವಕ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
- 3) ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ (ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಹು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ., ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣೆ ವೇದಿಕೆ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
- 4) ಉಪ ಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ, ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವೃತ್ತ, ಹು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ., ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣೆ ವೇದಿಕೆ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
- 5) ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ್.ರಂಗೇಜ್, ಸುಶೀಲಾ ನಿವಾಸ, ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಬೆಟಗೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ: ಗದಗ, (ಮೋಬೈಲ್ ನಂ-9972620007) ಸದಸ್ಯರು, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣೆ ವೇದಿಕೆ.
- 6) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ (ವಿ), ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ನಿಗಮ ಕಚೇರಿ, ಹು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ., ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
- 7) ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ (ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ವಿಭಾಗ, ಹು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ., ಗದಗ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
- 8) ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ (ವಿ), ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ., ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ.
- 9) ಮಹಾ ಕಡತ.